



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00344

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения заявителя)

Акционерное общество «НПП «Новые технологии», ОГРН: 1097604019314, ИНН: 7604167968,
Адрес: 150049, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица
Магистральная, дом 14, помещение 41. телефон: +7 (4852) 267-577, e-mail: nt@malina.pt

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «НПП «Новые технологии», ОГРН: 1097604019314, ИНН:
7604167968. Адрес: 150049, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль,
улица Магистральная, дом 14.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 3/30,
строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Лакокрасочная продукция, с маркировкой: (см. бланк приложения
№0002085). Выпускаемые по ТУ 2316-001-63142741-2009 «Краски и
грунтовки акриловые водно-дисперсионные ВД-АК». Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие одному (каждому) предъявляемых сертификацией)

Класс пожарной опасности – КМ1. Группа
воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по
ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности -
с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ
12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов
горения – малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-2018
(п.13); Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ
30244-94;

код ТН ВЭД
3209

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ344-08/2021 от 09.08.2021.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021
ТУ 2316-001-63142741-2009 «Краски и грунтовки акриловые водно-
дисперсионные ВД-АК».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
условиям требованиям технических документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.08.2021 **по** 08.08.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00344

Код ТНВЭД ЕАЭС	Продукция	Нормативный документ
3209	Лакокрасочная продукция, с маркировкой: Краска для потолков акриловая WEDO WD1; Краска интерьерная акриловая WEDO WD3; Краска интерьерная влагостойкая WEDO WD5; Краска интерьерная моющаяся WEDO WD7; Краска фасадная акриловая WEDO WD9; Краска для потолков акриловая Smile Colour; Краска интерьерная акриловая Smile Colour; Краска интерьерная влагостойкая Smile Colour; Краска интерьерная моющаяся Smile Colour; Краска фасадная акриловая Smile Colour; Краска для потолков акриловая Hands Dome PRO; Краска интерьерная акриловая Hands Room PRO; Краска интерьерная акриловая Hands Room PRO Base A; Краска интерьерная акриловая Hands Room PRO Base C; Краска интерьерная влагостойкая Hands Resist PRO; Краска интерьерная моющаяся Hands Intense PRO; Краска интерьерная моющаяся Hands Intense PRO Base A; Краска интерьерная моющаяся Hands Intense PRO Base C; Краска фасадная акриловая Hands Exterior PRO; Краска фасадная акриловая Hands Exterior PRO Base A; Краска фасадная акриловая Hands Exterior PRO Base C	ТУ 2316-001-63142741-2009 «Краски и грунтовки акриловые водно-дисперсионные ВД-АК»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
общества, индивидуумы, физические лица

Эксперт (эксперты)
общества, индивидуумы, физические лица

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин